



MEDITERRAN

Farebný svet striech

Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody

v zmysle § 6 ods. 1 písm c)

a § 25 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

ES – Vyhlásenie zhody



40080124-2

Výrobca: **MEDITERRAN Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.**
Tompa Mihály u. 10
7754 Bóly
Maďarsko

Miesto výroby: **Tompa Mihály u. 10**
7754 Bóly
Maďarsko

Výrobok: **Betónová krytina MEDITERRAN ZENIT a doplnkové tvarovky**
T-EN 490-IL-RF-300-390-4,8

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 ods. 1 písmeno c zákona č. 90/1998 Z.z. v znení zákona č. 413/2000 Z.z. pri ktorom sa použili tieto podklady:

Protokol o počiatocnej skúške typu č. 40 - 07- 0035

ktorý vydal TSÚS Bratislava, AUTORIZOVANÁ OSOBA SK04, Pobočka NITRA

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Betónová krytina T-EN 490 – IL-RF-300-/-/390-4,8 škridla - MEDITERRAN ZENIT

JE V ZHODE


s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

- STN EN 490

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónová krytina MEDITERRAN ZENIT sa používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

V Bóly, dňa 25. 03. 2008

Mediterran
Magyarország Betoncserep Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10. Pl.: 34
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02



.....
Gódi Attila, konateľ
.....
meno, priezvisko, funkcia a podpis

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Predpis pre určenie zhody a kritérium	Zistená porovnávaná hodnota	Identifikácia protokolu o skúške
Závesná dĺžka [mm]	STN EN 490 čl. 5.2.1 390 ± 4	390	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Pravouhlosť [mm]	STN EN 490 čl. 5.2.1 ≤ 4	max. 1	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Krycia šírka [mm]	STN EN 490 čl. 5.2.2.1 300 ± 5	301	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Rovinnosť [mm]	STN EN 490 čl. 5.2.3 < 3	< 3	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Hmotnosť [g]	STN EN 490 čl. 5.3 Ø 4,8 ± 10 %	Ø 4,8	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Mechanická odolnosť (pričná únosnosť) [N]	STN EN 490 čl. 5.5 min. 1200	1560 ÷ 2020	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Presiakavosť [hod.]	STN EN 490 čl. 5.6 > 20	> 20 (žiadne odkvapnutie)	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Mrazuvzdornosť Únosnosť po skúške mrazuvzdornosti [N] Presiakavosť [hod.]	STN EN 490 čl. 5.7.1 min. 1200 > 20	2070÷2140 > 20 (žiadne odkvapnutie)	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035
Ozuby – (výdrž) [min.]	STN EN 490 čl. 5.8 > 1	> 1	Protokol o skúškach č. 40 - 07- 0035

V Bóly, dňa 25. 03. 2008


Gódi Attila, konateľ
meno, priezvisko, funkcia a podpis

Mediterrán
Magyarország Betoncserep Gyártó Kft
7754 Boly, Tompa M. u. 10. P.l.: 34
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu