



MEDITERRAN

Farebný svet striech

Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody

vydaný v súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov a administratívnych opatreniach členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov, v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993.

Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody v zmysle § 6 ods. 1 písm c) a §25 zákona č. 90/1988 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

ES – Vyhlásenie zhody	CE
------------------------------	-----------

č. 40080124-1

Výrobca: **MEDITERRÁN Magyarország Betocserép Gyártó Kft.**
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10
Maďarsko

Miesto výroby: **MEDITERRÁN Magyarország Betocserép Gyártó Kft.**
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10
Maďarsko

Výrobok: **Betónová krytina MEDITERRAN COPPO a doplnkové tvarovky**
T EN 490 – IL-45-RF-300-/-/396-4,6

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 odst. 1 písmeno c zákona č. 90/1998 Z.z. v znení zákona č. 413/2000 Z.z. pri ktorom sa použili tieto podklady:

Protokol o preukaznej skúške č. 40080124-1 **s platnosťou do 25.03.2012**
ktorý vydal TSÚS BRATISLAVA, AUTORIZOVANÁ OSOBA č. CIS 04/1998, Pobočka NITRA

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Betónová krytina T EN 490 – IL-45-RF-300-/-/396-4,6 – škridla MEDITERRAN COPPO

JE V ZHODE

s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS a s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickými a montážnymi pokynmi výrobcu a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňujú tieto normy:

- STN EN 490: Betónová krytina. Požiadavky na výrobok
- STN EN 491: Betónová krytina. Skúšobné metódy

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónová krytina MEDITERRAN COPPO sa používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

V Bóly, dňa 25.03.2008

Mediterrán
Magyarország Betocserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
Tel.: 60/609-960 Fax: 60/609-951
Adószám: 11541264-2-02
Értéktám


Attila Gódi, konateľ

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Predpis pre určenie zhody a kritérium	Zistená porovnávaná hodnota	Vyhodnotenie	Identifikácia protokolu o skúške
Závesná dĺžka [mm]	STN EN 490, 5.2.1 396 ± 4	397 ÷ 399	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. 40-07-0115
Pravouhlosť (odchýlka, rozdiel l ₂ – l ₃) [mm]	STN EN 490, 5.2.1 ≤ 4	max. 1	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. 40-07-0115
Krycia šírka [mm]	STN EN 490, 5.2.2.1 300 ± 5	300	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. 40-07-0115
Rovinnosť [mm]	STN EN 490, 5.2.3 < 3	< 3	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. 40-07-0115
Hmotnosť [kg]	STN EN 490, čl. 5.3 Ø 4,5 ± 10 %	Ø 4,6	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. 40-07-0115
Mechanická odolnosť (pričná únosnosť) [N]	STN EN 490, čl. 5.5 min. 2000	3380 ÷ 4240	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. 40-07-0115
Presiakavosť [hod]	STN EN 490 čl. 5.6 > 20	> 20 (žiadne odkvapnutie)	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. 40-07-0115
Mrazuvzdornosť Únosnosť po skúške mrazuvzdornosti [N] Presiakavosť [hod.]	STN EN 490, čl. 5.7.1 min. 2000 > 20	3380 ÷ 4240 > 20 (žiadne odkvapnutie)	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. 40-07-0115
Ozuby (výdrž) [min.]	STN EN 490, čl. 5.8 > 1	> 1	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. 40-07-0115

V Bóly, dňa 25.03.2008


.....
meno, priezvisko, funkcia a podpis
Attila Gódi. konateľ

Mediterrán
Magyarország Belencserep Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
Tel.: 69/509-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02
Értéktábla

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu