



MEDITERRAN

Farebný svet striech

Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody

vydaný v súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácií právnych predpisov a administratívnych opatreniach členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov, v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993.

Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody v zmysle § 6 ods. 1 písm c) a §25 zákona č. 90/1988 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z.z.

ES – Vyhlásenie zhody



č. P40070606-1

Výrobca: **MEDITERRAN SLOVAKIA s.r.o.**
Veľká Farma
925 84 Vlčany

Miesto výroby: **Veľká Farma, 925 84 Vlčany**

Výrobok: **Betónová krytina MEDITERRAN DANUBIA a doplnkové tvarovky**
T EN 490 – IL-35-RF-300-/-/396-4,5

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa § 6 odst. 1 písmeno c zákona č. 90/1998 Z.z. v znení zákona č. 413/2000 Z.z. pri ktorom sa použili tieto podklady:

Protokol o preukaznej skúške č. P40070606-1 s platnosťou do **14. 12. 2012**
ktorý vydal TSÚS BRATISLAVA, AUTORIZOVANÁ OSOBA č. CIS 04/1998, Pobočka NITRA

Výrobca vyhlasuje, že výrobok Betónová krytina T EN 490 – IL-35-RF-300-/-/396-4,5 – škridla MEDITERRAN DANUBIA

JE V ZHODE


s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS a s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s technickými a montážnymi pokynmi výrobcu a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňujú tieto normy:

- STN EN 490: Betónová krytina. Požiadavky na výrobok
- STN EN 491: Betónová krytina. Skúšobné metódy

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónová krytina MEDITERRAN DANUBIA sa používa na pokrývanie šikmých striech aj s príslušnými doplnkovými prvkami krytiny.

Vo Vlčanoch, dňa 14.12.2007

MEDITERRAN SLOVAKIA s.r.o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
IČO: 36 537 420
IČ DPH: SK2020190623


Ing. Tomáš BÁBICS, konateľ
meno, priezvisko, funkcia a podpis

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Predpis pre určenie zhody a kritérium	Zistená porovnávaná hodnota	Vyhodnotenie	Identifikácia protokolu o skúške
Závesná dĺžka [mm]	STN EN 490, 5.2.1 396 ± 4	395 ÷ 396	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. P40-04-0441
Pravouhlosť (odchýlka, rozdiel $l_2 - l_3$) [mm]	STN EN 490, 5.2.1 ≤ 4	max. 1	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. P40-04-0441
Krycia šírka [mm]	STN EN 490, 5.2.2.1 300 ± 5	300	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. P40-04-0441
Rovinnosť [mm]	STN EN 490, 5.2.3 < 3	max. 1	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. P40-04-0441
Hmotnosť [kg]	STN EN 490, čl. 5.3 Ø 4,5 ± 10 %	Ø 4,6	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. P40-04-0441
Mechanická odolnosť (pričná únosnosť) [N]	STN EN 490, čl. 5.5 min. 2000	2720 ÷ 3240	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. P40-04-0441
Presiakavosť [hod]	STN EN 490 čl. 5.6 > 20	> 20 (žiadne odkvapnutie)	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. P40-04-0441
Mrazuvzdornosť Únosnosť po skúške mrazuvzdornosti [N] Presiakavosť [hod.]	STN EN 490, čl. 5.7.1 min. 2000 > 20	3420 ÷ 3630 > 20	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. P40-04-0441
Ozuby (výdrž) [min.]	STN EN 490, čl. 5.8 > 1	> 1	Vyhovuje	Protokol o skúškach Č. P40-04-0441

Vo Vlčanoch, dňa 14.12.2007



Ing. Tomáš BÁBICS, konateľ
meno, priezvisko, funkcia a podpis

MEDITERRAN SLOVAKIA s.r.o.
Velká Farma, 925 84 Vlčany
IČO: 36 537 420
IČ DPH: SK2020190623

.....
miesto pre odtlačok pečiatky výrobcu